

ДӘУЛӘТ БЮДЖЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬ БЕЛЕМ БИРЕУ
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
СТӘРЛИТАМАК
ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕДЖЫ
(ДБПБУ СПК)
Социалистик ур., 5 й, Стәрлитамак к.,
Башкортостан Республикаһы, 453104
Тел./факс (3473) 28-64-24, 28-22-31
E-mail: ssst-b@mail.ru
<http://www.spospt.ru>



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(ГБПОУ СПК)
Социалистическая ул., д. 5, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан, 453104
Тел./факс (3473) 28-64-24, 28-22-31
E-mail: ssst-b@mail.ru
<http://www.spospt.ru>

ОКПО 00224231, ОГРН 1020202085936, ИНН/КПП 0268012183/026801001

13.12.2018г. № 362

на № 2051-2-15-51/1 от 14.11.2018г.

**Стерлитамакский
межрайонный отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы
УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике
Башкортостан**

г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 100

Уважаемый Кирилл Андреевич!

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений законодательства от «14» ноября 2018г. № 2051-2-15-51/1 сообщая следующее.

Представление о нарушении законодательства было рассмотрено *на собрании*

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский политехнический колледж.

О нарушении Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением РФ №390 от 25.04.2012г., строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и Федерального закона №69-ФЗ от

21.12.1994 «О пожарной безопасности»

Выявленные нарушения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних недопустимы, признаны обоснованными.


В целях устранения указанных нарушений были проведены следующие мероприятия:

1. Закуплены противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости, в ближайшее время будет произведен их монтаж.
2. Составлен сметный расчет для закупки и обработки деревянных конструкций огнебиозащитным покрытием «Пирилакс» для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251
3. Составлен сметный расчет для монтажа системы АПС и СОУЭ, работы по монтажу и закупки данных систем будут проводиться после осуществления финансирования Министерством финансов Республики Башкортостан
4. В ближайшее время будет проведено категорирование для обозначения на дверях складов категории взрывопожарной и пожарной опасности.
5. Закуплены запоры на двери эвакуационных выходов для обеспечения его свободного открывания изнутри без ключа, в ближайшее время будет произведен их монтаж.
6. В помещениях подвала ведутся работы по заделке негорючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.
7. С подвала убраны у пусковой аппаратуры горючие материалы.
8. Произведена замена пожарного гидранта №970

Приложения: О выполненных работ на 21 листах

"15" 12 2018 г.


(дата составления ответа)


(подпись руководителя с расшифровкой)

М.П.

Юрисконсульт Т.И. Габидуллин

Тел. 8 (3473) 43-06-13


Полупан. Старший инспектор Кузнецов К.А.
13.12.2018г.