

ДЮЛТ БЮДЖЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬ БЕЛЕМ БИРЕ!
УЧРЕЖДЕНИЕНЫ
СТ»РЛЕТАМА?
ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕДЖЫ
(ДБПББУ СПК)

Социалистик ур.. 5 й, Ст2рлетама7 7.,
Баш7оргостан Республика3ы, 453104
Тел./факс (3473) 28-64-24, 28-22-31
E-mail: sst-b@mail.ru
<http://www.spospt.ru>



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(ГБПОУ СПК)

Социалистическая ул., д. 5. г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан, 453104
Тел./факс (3473) 28-64-24, 28-22-31
E-mail: sst-b@mail.ru
<http://www.spospt.ru>

ОКПО 00224231, ОГРН 1020202085936, ИНН/КПП 0268012183/026801001

27.12.2018г. № 386

на № 2233-2-15-51/1 от 07.12.2018г.

**Стерлитамакский
межрайонный отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы
УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике
Башкортостан**

г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 100

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений законодательства от «07» декабря 2018г. № 2233-2-15-51/1 сообщая следующее.

Представление о нарушении законодательства было рассмотрено на собрании Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский политехнический колледж.

О нарушении Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением РФ №390 от 25.04.2012г., строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»

Выявленные нарушения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних недопустимы, признаны обоснованными.

В целях устранения указанных нарушений были проведены следующие мероприятия:


1. Закуплены противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости, в ближайшее время будет произведен их монтаж.

27.12.18г.

2. Составлен сметный расчет для закупки и обработки деревянных конструкций огнебиозащитным покрытием «Пирилакс» для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251
3. Составлен сметный расчет для монтажа системы АПС и СОУЭ, работы по монтажу и закупки данных систем будут проводиться после осуществления финансирования Министерством финансов Республики Башкортостан
4. В ближайшее время будет проведено категорирование для обозначения на дверях складов категории взрывопожарной и пожарной опасности.
5. Закуплены запоры на двери эвакуационных выходов для обеспечения его свободного открывания изнутри без ключа, в ближайшее время будет произведен их монтаж.
6. В помещениях подвала ведутся работы по заделке негорючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.
7. С подвала убраны у пусковой аппаратуры горючие материалы.
8. Произведена замена пожарного гидранта №970
9. Для проведения огнезащитной обработки запрос осуществления финансирования отправлен в Министерство образования РБ согласно коммерческому предложению, с момента осуществления финансирования будут проведены работы по защитной обработке металлических конструкций.
- 10.

Приложения: О выполненных работ на 12 листах

" 12 " 12 2018 г.
(дата составления ответа)


(подпись руководителя с расшифровкой)

М.П.